

145258 27 SEP.95

SALIDA

R.Q. APLICACIONES ELECTROMECHANICAS, S.A.
Polígono Industrial Cova Solera
C/ Londres, 29
08191 - RUBI (Barcelona)

Citese en la contestación

n/referencia
A.B/NORMALIZ.fecha
25-09-95

su referencia

su escrito de

Asunto: Homologación de las centralizaciones prefabricadas de contadores "Sistema de cuadros modulares"

Muy Sres. nuestros:

A la vista del Certificado de Calidad UNESA nº 260 del 14-09-95, que acredita el cumplimiento de la RU 1411 B, autorizamos las "centralizaciones de contadores sistema de cuadros modulares con paneles" fabricadas por Uds, para su utilización en las instalaciones de enlace en baja tensión, realizadas dentro del ámbito geográfico de nuestra Sociedad.

Esta autorización, hace referencia en particular, a las siguientes centralizaciones.

Centralizaciones con sistema de cuadros modulares con paneles**Módulos "A"**

- Panel de dimensiones exteriores 600 x 252 x 76 mm, apto para 4 contadores monofásicos.
- Panel de dimensiones exteriores 800 x 252 x 76 mm, apto para 5 contadores monofásicos.

Módulos "B"

- Panel de dimensiones exteriores 600 x 372 x 76 mm, apto para 3 contadores monofásicos o trifásicos.
- Panel de dimensiones exteriores 800 x 372 x 76 mm, apto para 4 contadores monofásicos.
- Las medidas interiores de las envolventes destinadas a contener los elementos de la unidad funcional de embarrado general son :
592 x 253 x 109 mm
792 x 252 x 109 mm
- Las dimensiones interiores de las envolventes destinadas a contener los elementos de la unidad de protección y perfiles simétricos son :
597 x 334 x 186 mm
787 x 334 x 186 mm

La relación de componentes, será la indicada en el documento enviado a UNESA el 29-05-95, para la solicitud de su Certificado de Calidad.

Esta autorización es válida, mientras permanezcan fijas las características y calidad de los materiales empleados y acordes con la RU 1411 B, que ha servido de base para la concesión de la misma.

Las centralizaciones, deberán cumplir igualmente con lo indicado en nuestra norma ERZ 510014.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarles muy atentamente.

Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S.A.
Director de Distribución

Fdo.: Ramón Vázquez González

Nota : Al recibo del presente escrito, deberán remitirnos 25 catálogos en los que fuguren los dibujos, dimensiones y características de los materiales autorizados.